

Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения

Тюменского муниципального унитарного предприятия «Тюменские тепловые сети»
(наименование регулируемой организации)

за 2020 год

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности									
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети				Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям			
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Котельная № 1 по адресу: г. Тюмень, 4 км. Червишевского тракта, 3, строение 8	0	0	0	0	158,2	153,3	1,071	0,008	0,405	0,166	0,659	0,005	0,249	0,102
2	Котельная № 2 по адресу: г. Тюмень, ул. Большая Заречная, 101А, строение 1	0	0	0	0	158,4	158,4	1,595	7,078	0,664	0,430	0,024	0,107	0,010	0,006
3	Котельная № 3 по адресу: г. Тюмень, ул. Товарное шоссе, 15 строение 1	0	0	0	0	155,7	146,0	1,729	1,265	3,544	0,469	0,124	0,091	0,255	0,034
4	Котельная № 5 по адресу: г. Тюмень, ул. Дружбы, 132, строение 2	0	12,9	0	0	153,1	153,1	1,744	4,397	2,637	0,879	0,043	0,108	0,065	0,022
5	Котельная № 6 по адресу: г. Тюмень, ул. Электросетей, 1, строение 1	0	0	0	0	153,6	153,6	4,206	9,344	1,185	0,095	0,071	0,158	0,020	0,002
6	Котельная № 7 по адресу: г. Тюмень, ул. Луначарского, 18, строение 1	0	0	0	0	158,9	158,9	1,466	10,418	0,900	0,262	0,056	0,398	0,034	0,010
7	Котельная № 8 по адресу: г. Тюмень, ул. Казаровская, 23А	0	0	0	0	160,9	160,9	1,864	3,953	0,329	0,548	0,017	0,036	0,003	0,005
8	Котельная № 9 по адресу: г. Тюмень, ул. Казаровская, 35, строение 1	0	0	0	0	156,2	156,2	1,948	17,749	0,325	0,065	0,006	0,055	0,001	0,0002
9	Котельная № 10 по адресу: г. Тюмень, Февральский проезд, 2	0	0	0	0	156,7	156,7	-	-	-	-	-	-	-	-

10	Котельная № 11 по адресу: г. Тюмень, Газодобытчиков, сооружение 17	0	0	0	0	158,7	156,5	1,618	0,427	0,775	0,356	0,040	0,010	0,019	0,009
11	Котельная № 12 по адресу: г. Тюмень, Академика Сахарова, 48, строение 2	0	0	0	0	159,3	152,3	1,560	0,422	0,843	0,116	0,058	0,016	0,031	0,004
12	Котельная № 13 по адресу: г. Тюмень, Щербакова, 47, строение 2	0	0	0	0	160,9	142,2	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Котельная № 14 по адресу: г. Тюмень, Сказочная, 26, строение 2	0	0	0	0	156,0	141,1	3,171	2,688	0,939	0,000	0,267	0,226	0,079	0,000
14	Объект: Новая котельная ТМУП ТТС (ул. Октябрьская, 55)	0	0	0	0	155,5	155,6	0,833	0,834	0,780	4,646	0,010	0,010	0,009	0,056
15	Объект: Газовая котельная, с целью подключения объекта: "База Северного РЭС (РПБ-2) филиала АО "Россети Тюмень" ТЭС по адресу: г.Тюмень, ул. Электросетей, 15"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор ТМУП "ТТС"

П.В. Пантюшкин

исп. Шипунова Е.С.