

Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения

Тюменского муниципального унитарного предприятия «Тюменские тепловые сети»
(наименование регулируемой организации)

за 2021 год

Таблица № 3

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности									
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, т.у.т./Гкал		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям					
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	Котельная № 1 по адресу: г. Тюмень, 4 км. Червишевского тракта, 3, строение 8	0	0	0	0	0,1582	0,1532	1,071	0,011	0,405	0,205	0,659	0,007	0,247	0,126
2	Котельная № 2 по адресу: г. Тюмень, ул. Большая Заречная, 101А, строение 1	0	0	0	0	0,1584	0,1584	1,595	8,057	0,664	0,881	0,024	0,121	0,010	0,013
3	Котельная № 3 по адресу: г. Тюмень, ул. Товарное шоссе, 15 строение 1	0	0	0	0	0,1557	0,1384	1,729	1,356	3,544	3,501	0,124	0,097	0,255	0,251
4	Котельная № 5 по адресу: г. Тюмень, ул. Дружбы, 132, строение 2	0	12,9	0	0	0,1531	0,1531	1,744	5,381	2,637	1,759	0,043	0,133	0,065	0,043
5	Котельная № 6 по адресу: г. Тюмень, ул. Электросетей, 1, строение 1	0	0	0	0	0,1536	0,1536	4,206	21,116	1,185	0,355	0,071	0,356	0,020	0,006
6	Котельная № 7 по адресу: г. Тюмень, ул. Луначарского, 18, строение 1	0	0	0	0	0,1577	0,1577	1,594	12,781	0,900	0,393	0,061	0,488	0,034	0,015
7	Котельная № 8 по адресу: г. Тюмень, ул. Казаровская, 23А	0	0	0	0	0,1609	0,1609	1,864	3,509	0,329	0,000	0,017	0,032	0,003	0,000
8	Котельная № 9 по адресу: г. Тюмень, ул. Казаровская, 35, строение 1	0	0	0	0	0,1562	0,1562	1,948	18,028	0,325	0,000	0,006	0,056	0,001	0,0000
9	Котельная № 10 по адресу: г. Тюмень, Февральский проезд, 2	0	0	0	0	0,1567	0,1567	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности									
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, т.у.т./Гкал		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети				Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям			
								потери тепловой энергии, Гкал/м2		потери теплоносителя, т/м2		потери тепловой энергии, тыс.Гкал		потери теплоносителя, тыс.т	
		план	факт	план	факт	план	факт								
10	Котельная № 11 по адресу: г. Тюмень, Газодобытчиков, сооружение 17	0	0	0	0	0,1587	0,1587	1,618	13,203	0,775	0,246	0,040	0,323	0,019	0,006
11	Котельная № 12 по адресу: г. Тюмень, Академика Сахарова, 48, строение 2	0	0	0	0	0,1593	0,1592	1,560	8,479	0,843	0,107	0,059	0,314	0,031	0,004
12	Котельная № 13 по адресу: г. Тюмень, Щербакова, 47, строение 2	0	0	0	0	0,1609	0,1511	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Котельная № 14 по адресу: г. Тюмень, Сказочная, 26, строение 2	0	0	0	0	0,1560	0,1338	3,165	0,993	0,939	0,000	0,267	0,084	0,079	0,000
14	Котельная № 16 по адресу: г. Тюмень, 10 км. Салаирского тракта, 10, строение 3	0	5,6	0	0	0,1592	0,1591	2,668	4,951	1,104	0,016	0,332	0,617	0,138	0,002
15	Объект: Новая котельная ТМУП ТТС (ул. Октябрьская, 55)	0	0	0	0	0,1555	0,1528	0,833	1,037	0,780	0,777	0,010	0,013	0,009	0,009
16	Объект: Газовая котельная, с целью подключения объекта: "База Северного РЭС (РПБ-2) филиала АО "Россети Тюмень" ТЭС по адресу: г. Тюмень, ул. Электросетей, 15"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат 6f34dcf56cb065591e2f62a3013d0dbcfc90aab4
Владелец Пантюшкин Павел Владимирович
Действителен с 18.10.2021 по 18.10.2023

Генеральный директор ТМУП "ТТС" _____ П.В. Пантюшкин

исп. Шипунова Е.С.